

2023

Survey normativa antincendio

stato di applicazione e
fabbisogno finanziario

Roma, 27 dicembre 2023

normativa (D.M. 19/03/2015)

- A. Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; (presidi ospedalieri)
- B. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (plessi territoriali, ad es. ambulatori, distretti, casa della comunità).

A.

Termine originario	Termine prorogato	Argomenti oggetto di esame da parte dei VdF
24/04/2016	NON PROROGATO	CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI, SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO
24/04/2019	24/04/2023	ADEGUAMENTO DEPOSITI MATERIALI COMBUSTIBILI, IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO, LOCALI TECNICI oppure il 30% di adeguamento complessivo dell'immobile
24/04/2022	24/04/2026	ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI ANTICENDIO, ASCENSORI, SCALE oppure il 70% di adeguamento complessivo dell'immobile
24/04/2025	24/04/2028	Termine della fase di adeguamento.

La prima scadenza prevista era fissata entro un anno dalla introduzione della norma. Le strutture che non hanno risposto in tempo sono ora fuori da un percorso formalizzato di adeguamento strutturale



destinatari

- Aziende sanitarie e ospedaliere italiane associate FIASO (70% SSN)
- Raccolta dati su piattaforma web in forma anonima con richiesta diretta al rappresentante legale
- Dati raccolti in data 13-27/12/2023

Due domande ripetute per la prima (presidi ospedalieri) e la seconda (plessi territoriali) tipologia prevista.

1. Nella tua Azienda ci sono presidi/plessi territoriali per i quali non è mai stato presentato il piano progetto ai sensi della normativa del 2015 (DM 19/03/2015)?
 - 1.1. Se sì, quanti (indicare numero)? *
 - 1.2. Totale generale dei presidi/plessi territoriali aziendali (indicare numero)
2. I piani progetto presentati hanno avuto l'intera copertura finanziaria?
 - 2.1. Se sì, a quanto ammonta il totale dei finanziamenti a disposizione (indicare in euro)
 - 2.2. Se no, quanto manca sul totale richiesto (indicare in euro)



campione e risposte (1/2)_struttura

	%SSN^ (rappresentatività)	% Aziende che non hanno presentato piano progetto	% strutture (PO e PL) senza piano progetto
Presidi ospedalieri (PO)	19% (35 su 186)	34%	11%
Plessi Territoriali (PL)	12% (13 su 110)	38%	12%

^Compresi ASL, AO e AOU SSN
Esclusi gli IRCCS



campione e risposte (2/2)_copertura finanziaria

	% piani senza copertura finanziaria	Finanziamento medio richiesto per Azienda per i piani senza copertura finanziaria	totale SSN per messa a norma
Presidi ospedalieri	89%	€ 36.537.723,45	€ 6.019.328.954,91
Plessi territoriali	92%	€ 6.032.317,00	€ 610.470.480,57
		€ 42.570.040,45	€ 6.629.799.435,48



2023



FIASO

FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE